

DRUŽSTVO LIBOC 3
U stanice 83/3, Liboc, 161 00 Praha

POŽÁRNÍ ŘÁD DOMU

Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tento požární řád upravuje režim v bytovém domě DRUŽSTVA LIBOC 3, U stanice 83/3, Liboc, 161 00 Praha. Charakter bytové zástavby vyžaduje od uživatelů přísné dodržování zásad požární bezpečnosti daných obecně závaznými předpisy na úseku požární ochrany.

Čl. 2

Každý uživatel bytu je povinen

1. Seznámit se s protipožárními předpisy pro objekt (vyhlášení požárního poplachu, požární řád a evakuační plán), ve kterém bydlí, znát účel a rozmístění jednotlivých protipožárních zařízení, hlavních uzávěrů všech druhů energií.
2. Udržovat v řádném stavu elektrické zařízení. Nepřetěžovat elektrickou instalaci zapojováním neúměrného počtu spotřebičů. Neprovádět neodborné opravy spotřebičů a elektrické instalace, nezřizovat provizorní vedení. Z dosahu spotřebičů energie odstranit hořlavé látky, zejména jsou-li spotřebiče v činnosti.
3. Při instalaci a používání spotřebičů energie je nutno řídit se pokyny výrobce. Neponechávat zapnuté spotřebiče bez dozoru, není-li to výslovně povoleno výrobcem. Spotřebiče energie je zakázáno používat ve společných prostorách, pokud nejsou součástí společných prostor domu.
4. Udržovat vždy volné a nezastavěné hydranty a zajistit volný přístup k přenosným hasicím přístrojům.
5. Nezastavovat únikové cesty (východy, schodiště, schodišťové podesty, chodby apod.) předměty, které zužují únikovou cestu, nebo znemožňují únik např. uložení skříní, botníků, odstavení kočárků apod. **Zásadně na únikových cestách nesmí být uskladněn hořlavý materiál.**
6. Nezneužívat a nepoškozovat protipožární zařízení a věcné prostředky požární ochrany, např. hasicí přístroje, požární hydranty a ovládání odvětrání únikových cest.
7. Hořlavé kapaliny dle označení výrobce uskláňovat v bytě vždy na bezpečném místě pouze v nezbytně nutném množství, avšak max. 10 litrů hořlavých kapalin v jedné bytové jednotce.
8. Hořlavé kapaliny a plyny neskladovat ve sklepích, suterénech, ostatních společných prostorách, na únikových cestách a pod schodišti. Při manipulaci s hořlavými kapalinami a plyny přísně dbát pokynů výrobce, zajistit řádné větrání a odstranit všechny možné zdroje zapálení z okolí manipulace.
9. Neskladovat pohonné hmoty v budově.
10. Neparkovat motorová vozidla na označených požárních nástupních plochách a nad podzemními hydranty.

V Praze, dne 1.5. 2018


Ing. Vladimír Martinovič
Předseda družstva

DRUŽSTVO LIBOC 3
Praha 6, U Stanice 3/83
IČO: 25725114

Vypracoval:

Ing. Alexandr Guluškin

odborně způsobilá osoba v PO, číslo osvědčení Z-OZO-88/2015

